

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Самарской области  
443079, г. Самара,  
проезд Георгия Митирева, д.1

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

№ 05/785 от 22.08.2019г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт проверки  
МБОУ Гимназия № 133 г.о. Самара, по адресу: 443034, г. Самара, проспект Metallургов, д.52  
указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы


выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок до 01.08.2021г. выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий
	<b>СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:</b>
1	Обучение в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №133 имени Героя Социалистического Труда М.Б.Оводенко» городского округа Самара проводить в одну смену в соответствии с требованиями п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается

на МБОУ Гимназия № 133 г.о. Самара



Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Ведущий специалист - эксперт отдела надзора

по гигиене детей и подростков



И.А. Вострикова

Предписание для исполнения получила

«22» августа 2019г.

Директор МБОУ Гимназия № 133 г.о. Самара.



Ю.Н. Бакулина



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Самарской области

Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Галактионовская, 193, г.о. Самара, 443100. Тел. (846) 338-96-68,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

E-mail: OOGPNSAMARA@mail.ru

(электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности по Самарской области,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ул. Балаковская, 45 а г.о. Самара, 443096. Тел. (846) 338-25-31.

Предписание № 599/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МБОУ «Гимназия № 133» г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору А.С. Мамыкина

(наименование органа ГПН)

№ 599 от «28» мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 28.06.2019 г. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, капитаном внутренней службы К.М. Головкиным,

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

помещений по адресу: г.о. Самара, пр. Металлургов, 52.

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно \_\_\_\_\_

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препятствия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допускается фиксация samozакрывающихся дверей в открытом положении	пп. г, п. 36 Постановления Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (ППР РФ).	01.06.2020	
2	Не представлены документы, подтверждающие пожароопасность материалов использованных для отделки полов общего коридора третьего этажа.	Статья 4, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ); п.4.3.2 Свод Правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.25* Строительные нормы и	01.06.2020	



		правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7)		
3	Под лестничным маршем хранятся горючие материалы.	пп. к, п. 23 Постановления Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (ППР РФ).	01.06.2020	
4	Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка менее 150 мм	ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СП 3.13130.2009 п. 4.4. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	01.06.2020	
5	Допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции	пп. а, п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (ППР РФ).	01.06.2020	
6	Двери запасного эвакуационного выхода закрыты на ключ.	пп. к, п. 35 Постановления Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (ППР РФ).	01.06.2020	
7	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрено ограждение с перилами.	п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.06.2020	
8	Отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарного гидранта.	п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (ППР РФ).	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанемателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

Старший инспектор  
отдела НД и ПР г. о. Самара  
капитан внутренней службы  
К.М. Головкин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

28.06.2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор Бакулина Ю.Н.  
(должность, фамилия, инициалы)